

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE**CERTIFICAT D'ESSAI OC**

Product
Produit

Switch Mode Power Supply (DIN Rail)

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur

PULS GMBH
ARABELLASTR 15 81925 MUENCHEN
GERMANY

Name and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant

PULS GMBH
ARABELLASTR 15 81925 MUENCHEN
GERMANY

Name and address of the factory
Nom et adresse de l'usine

PULS ELECTRONICS (SUZHOU) CO LTD
NO 1 RUI EN LANE XINGPU RD, SIP SUZHOU JIANGSU
215021
CHINA

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsque il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2^{ème} page

Additional Information on page 2
See Page 2

Ratings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales

None

Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)
Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais
constructeur

Model / Type Ref.
Ref. De type

ML15.10K-XX, ML15.KKX-XX
See Page 2

Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Les informations complémentaires (si nécessaire,,
peuvent être indiqués sur la 2^{ème} page

Additionally evaluated to EN 60950-1:2006 /A11:2009/A1:2010/
A12:2011; National Differences specified in the CB Test Report.

Additional Information on page 2

A sample of the product was tested and found
to be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la

IEC 60950-1(ed.2), IEC 60950-1(ed.2);am1

As shown in the Test Report Ref. No. which forms
part of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

E137006-A29-CB-2 issued on 2014-04-17

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**



- UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA
- UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK
- UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
- UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2014-04-18

Signature:

Jan-Erik Storgaard



Ref. Certif. No.

DK-38208-UL

Model Details:

ML15.KKX-XX where KK can be 24, 05 or 12
X can be any character or number, not safety relevant.
ML15.10K-XX where K can be 0, 1 or 2
X can be any character or number, not safety relevant.

Factories:

PULS INVESTICNI S R O
PRAZSKA 5639 430 01 CHOMUTOV
CZECH REPUBLIC

Ratings:

Input:

Model ML15.10K-XX, ML15.KKX-XX
100-240 Vac, 0.3 A, 50-60 Hz or
110-300 Vdc, 0.17 A.

Output:

Model ML15.100 (ML15.241): 24-28 Vdc, 0.63-0.54 A
Model ML15.101 (ML15.051): 5-5.5 Vdc, 3 A
Model ML15.102 (ML15.121): 12-15 Vdc, 1.3-1.0 A

Output de-rating:

0.4W/°C between 60-70°C

Additional information (if necessary)

Information complémentaire (si nécessaire)



UL (US), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, USA



UL (Demko), Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DENMARK



UL (JP), Marunouchi Trust Tower Main Building 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN



UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADA

For full legal entity names see www.ul.com/ncbnames

Date: 2014-04-18

Signature:

Jan-Erik Storgaard