

EN	UF20.481 Installation Manual	Buffer Module 48V, 20A
DE	UF20.481 Installationsanleitung	Puffermodul 48V, 20A
FR	UF20.481 Manuel d'installation	Module tampon CC 48V, 20A
ES	UF20.481 Manual de instalación	Unidad buffer SAI en CC 48V, 20A
IT	UF20.481 Manuale di Installazione	Modulo tampone 48V, 20A
PT	UF20.481 Manual de instalação	Unidade buffer 48V, 20A

PULS



Doc. ID: PU-366.015.05-xxA (2018-03-27)

Read this first!

English

Before operating this device, please read this manual thoroughly and retain this manual for future reference! This device may only be installed and put into operation by qualified personnel. If damage or malfunction should occur during operation, immediately turn power off and send device to the factory for inspection. The device does not contain serviceable parts. The information presented in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice. For any clarifications the English translation will be used.

⚠ WARNING

Risk of electrical shock, fire, personal injury, or death:

- Turn power off before working on the device. Protect against inadvertent re-powering.
- Do not open, modify or repair the device.
- Use caution to prevent any foreign objects from entering the housing.
- Do not use in wet locations or in areas where moisture or condensation can be expected.
- Do not touch during power-on and immediately after power-off. Hot surfaces may cause burns.

Vor Inbetriebnahme lesen!

Deutsch

Bitte lesen Sie diese Warnungen und Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung zum Nachlesen auf. Das Gerät darf nur durch fachkundiges und qualifiziertes Personal installiert werden. Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen schalten Sie sofort die Versorgungsspannung ab und senden das Gerät zur Überprüfung ins Werk. Das Gerät beinhaltet keine Servicebauteile. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Im Zweifelsfall gilt der englische Text.

⚠ WARNING

Missachtung nachfolgender Punkte kann einen elektrischen Schlag, Brände, schwere Unfälle oder Tod zur Folge haben:

- Schalten Sie die Eingangsspannung vor Installations-, Wartungs- oder Änderungsarbeiten ab und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten.
- Führen Sie keine Änderungen oder Reparaturversuche am Gerät durch. Gerät nicht öffnen!
- Verhindern Sie das Eindringen von Fremdkörpern, wie z.B. Büroklammern und Metallteilen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung oder in einer Umgebung, bei der mit Betauung oder Kondensation zu rechnen ist.
- Gehäuse nicht während des Betriebes oder kurz nach dem Abschalten berühren. Heiße Oberflächen können Verletzungen verursachen.

A lire avant mise sous tension!

Français

Veuillez lire ces instructions de montage et d'entretien avant de mettre l'alimentation sous tension. Conservez ce manuel qui vous sera toujours utile. Cette alimentation ne doit être installée que par du personnel qualifié et compétent. En cas de dommage ou dysfonctionnement, coupez immédiatement la tension d'alimentation et retournez l'appareil à l'usine pour vérification. L'alimentation ne contient pas de pièces échangeables. Les données indiquées dans ce document servent uniquement à donner une description du produit et n'ont aucune valeur juridique. En cas de divergences, le texte anglais fait foi.

⚠ AVERTISSEMENT

Prendre en compte les points suivants, afin d'éviter toute détérioration électrique, incendie, dommage aux personnes ou mort:

- Mettre l'alimentation hors tension avant toute intervention sur celle-ci et s'assurer qu'il n'y a pas risque de redémarrage.
- Ne pas ouvrir, modifier ou réparer l'alimentation.
- Veiller à ce qu'aucun objet ne rentre en contact avec l'intérieur de l'alimentation (trombones, pièces métalliques).
- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans un environnement humide ou dans un environnement où il peut y avoir de la condensation.
- Ne pas toucher le carter pendant le fonctionnement ou directement après la mise hors tension. Surface chaude risquant d'entraîner des blessures.

Lea primero!

Español

Conserve este manual como referencia para futuras consultas. La fuente de alimentación solo puede ser instalada y puesta en funcionamiento por personal cualificado. Por favor lea detenidamente este manual antes de conectar la fuente de alimentación. Si se produce un fallo o mal funcionamiento durante la operación, desconecte inmediatamente la tensión de alimentación. En ambos casos, el equipo debe ser inspeccionado en fábrica. La información presentada en este documento es exacta y fiable en cuanto a la descripción del producto y puede cambiar sin aviso. En casa de duda, prevalece el texto inglés.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica, incendio, accidente grave o muerte:

- Desconectar la tensión de red antes de trabajar en la fuente de alimentación. Evite una posible reconexión involuntaria.
- No realizar ninguna modificación o reparación de la unidad. No abrir la unidad.
- Evitar la introducción en la carcasa de objetos extraños.
- No usar el equipo en ambientes húmedos. No operar el equipo en ambientes donde se espere la formación de rocío o condensación.
- No tocar durante el funcionamiento ni inmediatamente después del apagado. El calor de la superficie puede causar quemaduras graves.

Leggere prima questa parte!

Italiano

Prima di collegare il sistema di alimentazione elettrica si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze. Conservare le istruzioni per la consultazione futura. Il sistema di alimentazione elettrica deve essere installato solo da personale competente e qualificato. Se durante il funzionamento si verificano anomalie o guasti, scollegare immediatamente la tensione di alimentazione. In entrambi i casi è necessario far controllare l'apparecchio dal produttore! I dati sono indicati solo a scopo descrittivo del prodotto e non vanno considerati come caratteristiche garantite dell'apparecchio. In caso di differenze o problemi è valido il testo inglese.

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle seguenti norme può provocare folgorazione elettrica, incendi, gravi incidenti e perfino la morte:

- Prima di eseguire interventi di installazione, di manutenzione o di modifica scollegare la tensione di rete ed adottare tutti i provvedimenti necessari per impedirne il ricollegamento non intenzionale.
- Non tentare di aprire, di modificare o di riparare da soli l'apparecchio.
- Impedire la penetrazione di corpi estranei nell'apparecchio, ad esempio fermagli o altri oggetti metallici.
- Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente umido. Non far funzionare l'apparecchio in un ambiente soggetto alla formazione di condensa o di rugiada.
- Non toccare quando acceso e subito dopo lo spegnimento. La superficie calda può causare scottature.

Leia primeiro!

Português

Recomendamos a leitura cuidadosa das seguintes advertências e observações, antes de colocar em funcionamento a fonte de alimentação. Guarde as Instruções para futura consulta, em casos de dúvida. A fonte de alimentação deverá ser instalada apenas por profissionais da área, tecnicamente qualificados. Se por acaso, durante a utilização ocorrer algum defeito de funcionamento ou dano, desligue imediatamente a tensão de alimentação. Em ambos os casos, será necessária uma verificação na Fábrica! Os dados mencionados têm como finalidade somente a descrição do produto, e não devem ser interpretados como propriedades garantidas no sentido jurídico. Em caso de dúvidas aplica-se o texto em inglês.

⚠ ATENÇÃO

A não observância ou o incumprimento dos pontos a seguir mencionados, poderá causar uma descarga elétrica, incêndios, acidentes graves ou morte:

- Antes de trabalhos de instalação, manutenção ou modificação, desligue a tensão de alimentação, protegendo-a contra uma nova ligação involuntária.
- Não efectue nenhuma modificação ou tentativa de reparação no aparelho. Quando necessário contacte o seu distribuidor. Não abra o aparelho.
- Proteger a fonte de alimentação contra a introdução inadvertida de corpos metálicos, como por ex., cliques ou outras peças de metal.
- Não usar o aparelho em ambientes húmidos. Não usar o aparelho em ambientes propensos a condensações.
- Não tocar enquanto estiver em funcionamento, nem após a desligar. A superfície poderá estar quente e provocar lesões.

Headquarters: PULS GmbH, Elektrastr. 6, 81925 Munich, Germany, www.pulspower.com

Germany +49 89 9278 0
China +86 512 62881820

France +33 478 668 941
North America +1 630 587 9780

Austria +43 2764 3213
Singapore +65 6684 2310

Switzerland +41 56 450 18 10
United Kingdom +44 1525 841001

The information in this document is believed to be accurate and reliable and may change without notice.

Product Description

The UF20.481 buffer module is a supplementary device for regulated DC power supplies and can be used as power source to bridge failures of the DC voltage supply system or to extend the hold-up time after loss of the AC power or to deliver short-term peak current above the current rating of the power supply.

Intended Use

This device is designed for installation in an enclosure and is intended for commercial use, such as in industrial control, process control, monitoring and measurement equipment or the like. Do not use this device in equipment where malfunction may cause severe personal injury or threaten human life.

Installation Instructions

Install the device in an enclosure providing protection against electrical, mechanical and fire hazards. Install the device onto a DIN-rail according to EN 60715 with the power terminals on the top of the unit.

The device can be powered from a regulated power supply or a similar DC source. The voltage between the supply voltage terminals and the PE terminal must not exceed 60Vdc continuously.

The device must be powered from a PELV or SELV source or an "Isolated Secondary Circuit" in order to maintain a SELV or PELV level.

Use an appropriately sized 48V power supply, which can deliver the additional internal current consumption, required to charge the capacitors.

Check for correct supply voltage polarity. The device will not operate when the voltage is reversed.

Make sure that the wiring is correct by following all local and national codes. Use appropriate copper cables that are designed for a minimum operating temperature of 60°C for ambient temperatures up to +45°C, 75°C for ambient temperatures up to +60°C and 90°C for ambient temperatures up to +70°C. Ensure that all strands of a stranded wire enter the terminal connection.

The device is designed for pollution degree 2 areas in controlled environments. No condensation or frost is allowed.

The enclosure of the device provides a degree of protection of IP20.

The device is designed for convection cooling and does not require an external fan. Do not obstruct airflow and do not cover ventilation grid!

Keep the following minimum installation clearances: 40mm on top, 20mm on the bottom, 0mm left and right side.

The device is designed for altitudes up to 6000m (19685ft).

The maximum surrounding air temperature is +70°C (+158°F). The operational temperature is the same as the ambient or surrounding air temperature and is defined 2cm below the device.

The device is designed to operate in areas between 5% and 95% relative humidity.

For EMI reasons, signal lines (ready, active and inhibit) must be shorter than 30m.

Functional Description

Green Status LED

This LED is on solid, when the capacitor is charged. During charging, the LED is flashing with a slow frequency and rapid flashing is an indication of a buffer event.

Back-up Threshold Selector

The buffer behavior can be selected with the back-up jumper between "Fixed Mode" and "Variable Mode". In "Fixed Mode", the unit switches to buffer mode as soon as the voltage falls below 45V. In "Variable Mode", the unit switches to buffer mode when input voltage decreases by 2V. Voltage changes slower than 1.1V/s will be ignored if the voltage is above 45V. Below 45V buffering starts immediately.

Inhibit Input

The inhibit input disables or stops buffering. Connect pin 6 to the positive pole of the supply voltage or to an external control voltage and pin 9 to the corresponding negative pole. Inhibiting the unit also discharges the internal capacitors. Charging of the capacitor is not possible when the buffer module is in inhibit mode. The current of the inhibit input is limited to 4mA by the buffer module.

Active Signal

The signal "Active" (pin 7) is an opto-coupler output which is low ohmic while capacitors are discharged. The maximal signal current between pin 6 and 7 is 6mA and the maximal voltage is 60V.

Ready Signal


The signal "Ready" (pin 8) is an opto-coupler output which is low ohmic when capacitors are fully charged. The maximal signal current between pin 6 and 8 is 6mA and the maximal voltage is 60V.

Technical Data


All values are typical figures specified at 48Vdc supply voltage in standby mode at 25°C ambient, no capacitor charging and after a 5 minutes run-in time unless otherwise noted.

Supply voltage	DC 48V	-20%/+25%
Minimum input voltage to start charging and to enable buffer mode	46Vdc	
Transfer voltage to switch into buffer mode	45Vdc V _{IN} -2V	In fixed mode In variable mode
Internal current consumption	max. 0.5A	Includes charging current
Current limitation in buffer mode	21.5A	
Buffer time	min. 100ms min. 200ms typ. 150ms typ. 300ms typ. 21s	At 45V, 20A At 45V, 10A At 45V, 20A At 45V, 10A At 45V, 0.1A
Charging time	29s 21s	For initial charging For recharging shortly after a buffer event
Power losses	1.9W	
Temperature range	-25°C to +70°C	
Max. wire size (litz wire)	4mm ²	For power terminals
Wire size AWG	AWG 20-10	For power terminals
Max. wire diameter	2.8mm	For power terminals
Wire stripping length	10mm/ 0.4inch	For power terminals
Max. wire size (litz wire)	2.5mm ²	For signal terminals
Wire size AWG	AWG 22-14	For signal terminals
Max. wire diameter	2.25mm	For signal terminals
Wire stripping length	6mm/ 0.25inch	For signal terminals
Tightening torque	0.4Nm/ 3.5lb.inch	For signal terminals
Size (wxhxd)	62x124x102mm	Without DIN-rail
Weight	740g / 1.63lb	

Functional Diagram



Wiring Scheme



LED Signal Pattern

